

Температурный режим МБДОУ «Детский сад №188» Индустриальный район

Температура	Групповые помещения	спальни	Музыкальный зал	Физкультурный зал	рекреации	Другие помещения
СанПиН 1.2.3685-21	21-24	19-21	19-21	19-21	21-24	21-24
В помещениях здания	23	21	21	21	23	23